

Zusatz zur Energieverordnung gültig ab 01.04.2014

Aus aktuellem Anlass wurde die Energieordnung wie folgt ergänzt:
Neuverlegung von Elektrokabel ab Wegverteiler bis Zähler (Laube)

- Verlegetiefe für Kabel 0,60m
- Abstand zu anderen Medien mind. 0,30m
- Sandbett 10cm – Kabel im Sandbett verlegt
- Abdecksteine / -platten oberhalb des Sandbettes
- Bei 0,30 cm Tiefe ein Warnband – Achtung Starkstromkabel –

Kabelanforderung:

Erdkabel NYY-J Kupferkabel

Mindest Querschnitt Kabel

Kabellänge bis 10 Meter $3 \times 2,5 \text{mm}^2$

Kabellänge von 10 Meter bis 30 Meter $3 \times 4 \text{mm}^2$

Kabellänge ab 30 Meter $3 \times 6 \text{mm}^2$

gez. Bernd Petrsek
Vorsitzender